



- Dilatatie in het werk opnemen
- Belangrijk! - vóór het inregelen, noteer de buislengtes per groep
- Wij adviseren de maatvoering in het werk te controleren
- De algemene locale richtlijnen voor het plaatsen van verwarmde dekvloeren blijven van toepassing en moeten worden gevolgd
- Grote buisconcentraties (b.v. aankomst verdeler en deurdoorgangen) moeten steeds worden geïsoleerd teneinde te hoge vloertemperaturen te voorkomen

Verdeler 01

Groep 01/1 lengte 065 h.o.h. = 15 cm
 Groep 02/1 lengte 100 h.o.h. = 15 cm
 Groep 03/1 lengte 035 h.o.h. = 10 cm
 Groep 04/1 lengte 060 h.o.h. = 10 cm
 Groep 05/1 lengte 080 h.o.h. = 15 cm

Verdeler 02

Groep 01/2 lengte 045 h.o.h. = 20 cm
 Groep 02/2 lengte 085 h.o.h. = 15 cm
 Groep 03/2 lengte 075 h.o.h. = 15 cm
 Groep 04/2 lengte 100 h.o.h. = 15 cm
 Groep 05/2 lengte 110 h.o.h. = 15 cm
 Groep 06/2 lengte 110 h.o.h. = 15 cm

Installateur:

BEDRIJFSLOGO
 Installateur

Bedrijfsgegevens

Distributeur:

BEDRIJFSLOGO
 Distributeur

Bedrijfsgegevens

Wijziging C:

-

Wijziging B:

-

Wijziging A:

22-08-2007: verplaatsen verdeler

Fase:

DEFINITIEF

Formaat:

A3

Schaal:

1:50

Projectnummer:

2008_153

Datum:

10 augustus 2007

begane grond

Project:

Dubbel woonhuis

Getekend: ing. S. Janssen

deVloerverwarmer.eu
 voor een compleet legplan

Zadelmakerstraat 19 | 5975 XE Sevenum | Nederland | T: 0031 (0)6 2192 6253
 F: 0031 (0)84 830 8479 | I: www.devloerverwarmer.eu | E: info@devloerverwarmer.eu